



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Zamościu

Zamość, dnia 18 października 2021r.

LU.ZUZ.3.4210.237.2021.AT

### Obwieszczenie

#### Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

#### zawiadamia

że w związku ze zmianą wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożonego przez Gminę Zamość, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zespołu dwóch studni chłonnych w km 0+078, zespołu dwóch studni chłonnych w km 0+258, jednej studni chłonnej w km 0+257, dwóch drenów francuskich (po lewej i prawej stronie) i rowu przydrożnego oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarty system kanalizacji deszczowej z powierzchni projektowanej drogi gminnej nr 110442L w miejscowości Żdanów, gm. Zamość.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie,

tj. od dnia 22 października 2021 r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe jest w siedzibie Zarządu Zlewni w Zamościu przy ul. Młyńskiej 27, pok. 303 w godz. 8.00 – 16.00. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Agnieszka Typińska, tel. (84) 677 59 70

Z-CA DYREKTORA

  
Joanna Gapuła

#### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
2. Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
3. a/a