

GM.272.16.2020

Zamość, 20.07.2020 r.

Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający – Powiat Zamojski, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość zgodnie a art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dachu na budynku szkoły ZSDiOŚ w Zwierzyńcu w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Ochrona zabytków” **udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ.**

W dniu 18.07.2020 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami:

- 1) Czy płyta OSB może być zastąpiona deskowaniem z drewna sosnowego zaimpregnowanym do Kl. NRO (Nie ma płyt OSB w kl. NRO)

W projekcie wpisana jest tarcica nasyciona (więc deski), natomiast w przedmiarze płyta OSB. Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentacji należy sugerować się projektem Podobnie jak w projekcie w dokumentacji SWiOR wpisane jest drewno w kl. C30 Deska drewniana jest dostępna w gr. 25mm więc o 3 mm grubsza niż sugerowana płyta OSB. Ma dłuższą żywotność i nie ma problemu z dostępnością w klasie NRO, natomiast Producenci na rynku polskim wycofali się z produkcji płyt OSB w kl. NRO

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie desek sosnowych, zaimpregnowanych do klasy NRO i wilgotności do 18 %.

- 2) Jaka ma być membrana wysoko-paroprzepuszczalna (sugeruje się gramaturę od 150g/m²)
Nie ma odpowiedzi w dokumentacji SWiOR, opisana jest jedynie membrana separacyjna tzw. Oplot pod blachę

Odpowiedź: Gramatura nie mniej niż 150 g/m².

- 3) Czy Panel dachowy ma mieć przetłoczenie wzdłużne tj. w przedmiarze? (raczej nie dopuszcza się tego rozwiązania na zabytkach)

Nie ma możliwości wykonania przetłoczenia wzdłużnego na panelu na rąbek zaciskowy, takie rozwiązanie stosuje się na blasze stalowej przy łączeniu na tzw „rąbek zatraskowy”
Po za tym Konserwator Zabytków nie wyraziłby zgody na takie rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza panel dachowy gładki bez przetłoczenia środkowego, bez połączeń poprzecznych, jednolity od krawędzi do kalenicy.

Wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.


STAROSTA
Stanisław Grzeško